

SN EN 12464 – Beleuchtung von Arbeitsstätten, Teil 1 (Auszug)

Nutzung	Mittlere Beleuchtungsstärke nach SN EN 12464*
Werkstätten (sehr feine Arbeiten), Untersuchung und Behandlung	1000 Lux
Büro, Sitzungszimmer, Schulzimmer, Hörsaal, Turnhalle (Wettkampf), Küche, Bibliothek (Lesebereich), Werkstatt (feine Arbeiten)	500 Lux
Lehrerzimmer, Verkauf (ohne Akzentbeleuchtung), Mehrzweckhalle, Stationszimmer, Werkstatt (grobe Arbeiten), Turnhalle (Schulbetrieb)	300 Lux
Schalter, Empfang, Bibliothek (Regalbereich), Restaurant, Kantine, Warteräume, Korridore (Spital), WC, Garderoben	200 Lux
Verkehrsflächen, Treppen, Eingangshallen, Lager, Nebenräume, Bettzimmer (Grundbeleuchtung)	100 Lux
Parkhaus	75 Lux

*) einzelne Nutzungen haben je nach Gebäudekategorie z.T. abweichende Beleuchtungsstärken.