

SN EN 12464 – Illuminazione dei luoghi di lavoro, parte 1 (estratto)

Programma di promozione nazionale www.effeled.ch

Utilizzo	Intensità di illuminazione media SN EN 12464*
Officina (lavori di alta precisione), visita e trattamento	1000 Lux
Ufficio, sala riunione, aula scolastica, auditorium, palestra (gara), cucina, biblioteca (sala lettura), officina (lavori di precisione)	500 Lux
Sala docenti, vendita (senza illuminazione d'accento), centro polivalente, stanza del personale, officina (lavori pesanti), palestra (uso scolastico)	300 Lux
Sportello, reception, biblioteca (zona scaffalature), ristorante, mensa, sala d'attesa, corridoi (ospedale), WC, guardaroba	200 Lux
Aree di circolazione, scale, atrii, magazzini, ripostigli, dormitorio (illuminazione di base)	100 Lux
Parcheeggio coperto	75 Lux

*) L'intensità di illuminazione di singoli utilizzi specifici può discostarsi, a secondo della classificazione dell'edificio, dalla categoria standard.